



Beregningerne er baseret på følgende forudsætninger:

Boringsradius, $R = 0,1 \text{ m}$
 Magasinkoefficient, $S = 0,0005$
 og giver følgende resultater:

Transmissivitet, $T = 2,3E-3$
Effektivitet, $V = 61\%$

Målepunkt, pumpeboring	Sagsnr.
Terræn	17090B
Initialer	Dato
	20-04-2017
Godkendt	Dato