



Beregningerne er baseret på følgende forudsætninger:

Boringsradius,  $R = 0,1 \text{ m}$   
 Magasinkoefficient,  $S = 0,0005$   
 og giver følgende resultater:

**Transmissivitet,  $T = 2,5E-3$**   
**Effektivitet,  $V = 70\%$**

Målepunkt, pumpeboring	Sagsnr.
Terræn	17091f
Initialer	Dato
	29-05-2017
Godkendt	Dato